



- Kozijnen, ramen en deuren voldoen aan inbraakwerendheidsklasse: 2
- Doorvoeringen (kruipruik, meterruimte, standleidingen, e.d.) afdichten met rubber afdichting (zie luchtafdichtingsels EP berekening) norm
- Verdeling vloeren vlg. opg. vloerleverancier
- Staalconstructie, wanden en fundering vlg. opg. constructeur
- Kleuren en materialen vlg. opg. kleur en materialen schema
- RC-waarden isolatie+ U-waarden beglazing volgens EP-berekening
- Dimensionering+ traject leidingwerk vlg. opgave installateur conform de NEN 3215
- Dimensionering, traject leidingwerk, ventilatiestromen, afzuig- en inblaaspunten vlg. opgave installateur en in overleg met architect
- Wering van vocht van binnen volgens NEN 2778 (Bouwbesluit afd. 3.7)

Renvooi riolering	
---	riolering VWA
---	riolering HWA
hemelwater afvoer (hwa)	min 80mm
aanrecht	min 50mm
wastafels en fontein	min 50mm
wasmachine en cv-ketel	min 50mm
toiletten	min 110mm
standleiding (ontluchting door dak)	min 110mm
uitstortgootsteen	min 50mm
aanrechtvoorbereidingsruimte	min 50mm
Diameter van de verzamelingen dienen aan de hand van berekeningen te worden vastgesteld door installateur	

DWA naar gemeente aansluiting

HWA naar gemeente aansluiting



Project:
Roderwolde
Villa

Onderwerp:
Voorlopig Ontwerp
Riolering

Datum:
12-04-2016

Laatst gewijzigd:

Schaal:
1:100

Projectnummer:
B1545
nummer:
VT00