



Renvooi riolering

	riolering VWA
	riolering HWA
hemelwater afvoer (hwa)	min ø80mm
aanrecht	min ø50mm
wastafels en fontein	min ø50mm
wasmachine en cv-ketel	min ø50mm
toiletten	min ø110mm
standleiding (ontluchting door dak)	min ø110mm
uitstortgootsteen	min ø50mm
aanrechtvoorbereidingsruimte	min ø50mm

Diameter van de verzameleidingen dienen aan de hand van berekeningen te worden vastgesteld door installateur

- Kozijnen, ramen en deuren voldoen aan inbraakwerendheidsklasse: 2
- Doorvoeringen (kruipruik, meterruimte, standleidingen, e.d.) afdichten met rubber afdichting (zie luchtafdichtingsels EP berekening) norm
- Verdeling vloeren vlg. opg. vloerleverancier
- Staalconstructie, wanden en fundering vlg. opg. constructeur
- Kleuren en materialen vlg. opg. kleur en materialen schema
- RC-waarden isolatie+ U-waarden beglazing volgens EP-berekening
- Dimensionering+ traject leidingwerk vlg. opgave installateur conform de NEN 3215
- Dimensionering, traject leidingwerk, ventilatiestromen, afzuig- en inblaaspunten vlg. opgave installateur en in overleg met architect
- Wering van vocht van binnen volgens NEN 2778 (Bouwbesluit afd. 3.7)

DWA naar gemeente aansluiting

HWA naar gemeente aansluiting



Project:
Roderwolde
Villa

Onderwerp:
Voorlopig Ontwerp
Riolering

Datum:
12-04-2016

Laatst gewijzigd:

Schaal:
1:100

Projectnummer:
B1545
nummer:
VT00